

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016030

Product **Jumpax Classic**

Holder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 zonder belasting

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

TFI-rapport
461274-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2016-07-15

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Jumpax Classic
Dikte	10 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC klik 4-5 mm

Geldig tot **2021-07-15**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

